

Acque Veronesi S.c. a r.l.
Prot.0010898 Data 06/05/2025
Sede SDE



Spett.le
COMUNE DI SONA
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO –
SERVIZIO URBANISTICA
Piazza Roma n.1
37060 SONA

c.a.

Responsabile dell'Area Tecnica Settore
Gestione del Territorio
Arch. Enrico Perotti

A mezzo PEC: sona.vr@cert.ip-veneto.it

Sigle: TEC_LPA/IR/SA/ab
Ns. Rif.: CODICE ATTIVITÀ ACQUE VERONESI: 2025_L_D2_23083_20

Oggetto: P.U. n. URB 2025/002

P.U.A. a scopo commerciale denominato "BOSCO CANGRANDE" loc. Palazzolo, via Bellevie, Sona (VR).
Ditta: Cangrande S.r.l.

Convocazione conferenza dei servizi in modalità semplificata asincrona per la richiesta dei pareri di competenza – art. 14-bis L. 7 agosto 1990, n. 241.

In merito alla Vostra richiesta di esame del progetto dell'intervento in oggetto, per quanto di propria competenza, Acque Veronesi S.c a r.l. rilascia **PARERE FAVOREVOLE** all'allacciabilità alle reti dell'acquedotto e della fognatura nera, secondo gli elaborati visionati

- TAVOLA 6.2 – STATO DI PROGETTO – RETE ACQUE NERE – dicembre 2024
- TAVOLA 6.3 – STATO DI PROGETTO – RETE ACQUEDOTTO – dicembre 2024

FOGNATURA:

Si precisa che gli allacciamenti in pressione indicati nella tavola progettuale, sono da considerarsi privati sia nella gestione che nella manutenzione.

ACQUEDOTTO:

Negli allacciamenti rappresentati in planimetria devono essere inserite le chiusure stradali come da "sezione allaccio alla rete idrica" inserita nella tavola, mentre per gli allacciamenti per uso antincendio/ idranti non sono previste.

Se previsti dovranno essere indicati eventuali allacciamenti uso antincendio. Per quanto riguarda la rete dell'acquedotto (servizio ANTINCENDIO) in riferimento a quanto riportato nell'art. 32 del regolamento del servizio acquedotto nell'A.T.O. Veronese, il Gestore medesimo non si assume alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso

Gli idranti soprasuolo UNI70, se richiesti da ente competente, all'interno del pozzetto devono prevedere i rispettivi contatori DN 80, come da nostro dettaglio, che dovranno essere attivati e alla cessione delle opere volturati al Comune. Si chiede quindi di aggiornare il dettaglio tecnico dell'idrante soprasuolo nella tavola progettuale, scaricabile sul sito di Acque Veronesi.





Con la presente si ricorda che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato al **Referente Lavori** ¹ con almeno 15 giorni di anticipo, mediante l'apposito modulo "*Comunicazione inizio lavori*" reperibile sul sito internet di Acque Veronesi al link: <http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=44>

Inoltre, Acque Veronesi, successivamente alla realizzazione delle reti, effettuerà:

- l'igienizzazione, la potabilizzazione e la messa in esercizio della rete idrica;

I costi delle succitate operazioni sono a carico del Richiedente e saranno valorizzati attraverso un preventivo che sarà emesso solo previa richiesta specifica utilizzando l'apposito modulo "*Modulo richiesta preventivi opere di urbanizzazione*" reperibile sul sito di Acque Veronesi al link: <http://www.acqueveronesi.it/pagina.asp?IdPagina=44>

Dovranno essere inviati via mail gli elaborati grafici in formato "shp" (shape file) delle opere realizzate al seguente indirizzo: sit@acqueveronesi.it ² per l'aggiornamento cartografico delle reti (comprensivi delle reti meteoriche ed eventuali vasche di prima pioggia, invasi di laminazione, pozzi disperdenti). Il manuale per la restituzione delle opere eseguite si può scaricare all'indirizzo:

<https://gis.acqueveronesi.it/geoportale/DOC/ACQVR-GIS-RESTITUZIONE-DATI-RETI.zip>

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario.

Distinti saluti


IL DIRETTORE TECNICO
(Ing. Isacco Rigodanze)

Responsabile procedimento/Referente: **Albrigo Sergio** tel. 045 8677853 e-mail: sergio.albrigo@acqueveronesi.it

Arch. Alessio Benini Ufficio Lottizzazioni, c/o sede centrale Verona Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona e-mail: lottizzazioni@acqueveronesi.it

Responsabile Ufficio Cartografia: **Ing. Pierpaolo Rugiero** c/o sede centrale Verona Acque Veronesi Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona tel. 045 8677534 fax 045 8677737 e-mail: pierpaolo.rugiero@acqueveronesi.it

